

Prilog 4.

Troškovnik s tehničkim specifikacijama

Red. broj	Opis robe ili usluge	Jedinica mjere	količina	Jedinična cijena kn	Cijena kn
	DVOR VELIKI TABOR				
1.	Dolazak , servis plinskog bojlera Buderus Logamax Plus GB 112-43, sa analizom dimnih plinova, provjera ispravnosti rada i nepropusnosti plina sa svom popratnom dokumentacijom	kom	1		
2.	Dolazak , servis plinskog bojlera Buderus Logamax Plus GB 112-60, sa analizom dimnih plinova, provjera ispravnosti rada i nepropusnosti plina sa svom popratnom dokumentacijom	kom	1		
3.	Dolazak , servis plinskog bojlera Buderus Logamax Plus GB 162-100, sa analizom dimnih plinova, provjera ispravnosti rada i nepropusnosti plina sa svom popratnom dokumentacijom	kom	1		
4.	Dolazak , servis plinskog bojlera Buderus Logamax Plus GB 112-29, sa analizom dimnih plinova, provjera ispravnosti rada i nepropusnosti plina sa svom popratnom dokumentacijom	kom	1		
5.	Dolazak , servis plinskog bojlera Buderus Logamax Plus GB 072-24, sa analizom dimnih plinova, provjera ispravnosti rada i nepropusnosti plina sa svom popratnom dokumentacijom	kom	1		

6.	<p>Servisi, čišćenje i pregled rashladne klimatizacijske opreme Daikin (<i>čiler</i>) sa svom popratnom dokumentacijom.</p> <p>Redovni godišnji servis pregled uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pregled rada i ispravnosti klima uređaja - čišćenje vanjske jedinice - provjera freonskog sustava <p>Napomena: Servis se vrši dva puta godišnje</p>	kom	2		
7.	<p>Servis, čišćenje i dezinfekcija stropnih ventilokonvektora sa svom popratnom dokumentacijom.</p> <p>Redovni godišnji servis uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pregled rada i ispravnosti ventilokonvektora - čišćenje i dezinfekcija unutarnje jedinice - čišćenje i dezinfekcija filtera zraka - čišćenje i dezinfekcija odvoda kondenzata 	kom	9		
8.	<p>Servis, čišćenje i dezinfekcija podnih ventilokonvektora sa svom popratnom dokumentacijom.</p> <p>Redovni godišnji servis uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pregled rada i ispravnosti ventilokonvektora - čišćenje i dezinfekcija unutarnje jedinice - čišćenje i dezinfekcija filtera zraka - čišćenje i dezinfekcija odvoda kondenzata 	kom	7		
9.	<p>Servis, čišćenje i dezinfekcija zidnih ventilokonvektora sa svom popratnom dokumentacijom.</p> <p>Redovni godišnji servis uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pregled rada i ispravnosti ventilokonvektora 	kom	1		

	<ul style="list-style-type: none"> - čišćenje i dezinfekcija unutarnje jedinice - čišćenje i dezinfekcija filtera zraka - čišćenje i dezinfekcija odvoda kondenzata 				
	GALERIJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA				
10.	Dolazak , servis plinskog bojlera Bosch GC 7000iW 42 PB 23, sa analizom dimnih plinova, provjera ispravnosti rada i nepropusnosti plina sa svom popratnom dokumentacijom. Galerija	kom	2		
11.	Dolazak , servis plinskog bojlera Wiessman Vitodens 200-W, sa analizom dimnih plinova, provjera ispravnosti rada i nepropusnosti plina sa svom popratnom dokumentacijom. Uprava	kom	1		
12.	<p>Servis, čišćenje i dezinfekcija zidnih ventilokonvektora sa svom popratnom dokumentacijom. Uprava.</p> <p>Redovni godišnji servis uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pregled rada i ispravnosti ventilokonvektora - čišćenje i dezinfekcija unutarnje jedinice - čišćenje i dezinfekcija filtera zraka - čišćenje i dezinfekcija odvoda kondenzata 	kom	25		
13.	<p>Servis, čišćenje i dezinfekcija podnih grijalica sa svom popratnom dokumentacijom. Galerija.</p> <p>Redovni godišnji servis uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - čišćenje i dezinfekcija unutarnje jedinice - čišćenje i dezinfekcija 	kom	27		
14.	Servis, čišćenje dizalice topline sa svom popratnom dokumentacijom. Redovni godišnji servis uključuje:	kom	2		

	<ul style="list-style-type: none"> - pregled i ispravnost dizalice topline - pregled filtera - provjera freonskog sustava - Kontrola rasoline i PH 				
15.	<p>Klimatizacijska/ventilacijska komora (radovi: isključivanje komore iz pogona i napajanja el. energijom; demontaža bočnog oplošja prema potrebi; zaštita elektromotora i svih senzora pvc folijom; kemijsko čišćenje ventilatora; kemijsko čišćenje regulacijskih žaluzina; kemijsko pranje vanjskih oplošja komore; kemijsko čišćenje grijača-hladnjaka; kemijsko čišćenje filterske sekcije; dezinfekcija; montaža demontiranih elemenata)</p> <p>Ventilator (radovi: isključivanje iz pogona i napajanja el. energijom; demontaža usisnih dijelova, mrežica i zaštitnih limova; kemijsko čišćenje ventilatora i demontiranih elemenata; dezinfekcija; montaža demontiranih elemenata)</p> <p>Izrada revizijskog otvora (radovi: izrada revizijskog otvora; izrada pokrovnog poklopca ; dezinfekcija.</p> <p>Ventilacijski kanali (radovi: demontaža zračnog kanala ili izrada revizijskog otvora prema potrebi; čišćenje ventilacijskih kanala; dezinfekcija; montaža demontiranih elemenata; zatvaranje i brtvljenje revizijskih otvora)</p> <p>Puštanje sustava u rad izdavanje uvjerenja/potvrde o pregledu i ispravnosti ventilacijskih kanala u cijenu navedenih radova uračunati su: materijal za čišćenje ; transport opreme i ljudi; te sav ostali potrošni materijal</p>	kpl	1		

	MUZEJ KRAPINSKIH NEANDERTALACA				
16.	Servis, čišćenje i dezinfekcija klima uređaja sa svom popratnom dokumentacijom. Redovni godišnji servis uključuje: - pregled rada i ispravnosti klima uređaja - čišćenje i dezinfekcija unutarnje i vanjske jedinice - čišćenje i dezinfekcija filtera zraka - čišćenje i dezinfekcija odvoda kondenzata	kom	9		
17.	Servisi, čišćenje i pregled rashladne klimatizacijske opreme (čiler) sa svom popratnom dokumentacijom. Redovni godišnji servis pregled uključuje: - pregled rada i ispravnosti klima uređaja - čišćenje vanjske jedinice - provjera freonskog sustava	kom	2		
18.	Servisi, čišćenje i pregled dizalice topline sa svom popratnom dokumentacijom. Redovni godišnji servis pregled uključuje: - pregled rada i ispravnosti dizalice topline uređaja - pregled filtera - provjera freonskog sustava Napomena (stavka 17 i 18): Redovni godišnji servis vrši se godišnje 2 (dva) puta	kom	2		
19.	Redoviti godišnji servis plinskog bojlera Buderus. Sa provjerom ispravnosti rada i nepropusnosti plina, te analizom dimnih plinova	kom	1		
20.	Redoviti godišnji servis plinskog bojlera VAILLANT. Sa provjerom ispravnosti rada i nepropusnosti plina, te analizom dimnih plinova	kom	1		
21.	Redoviti godišnji servis plinskog bojlera Viessman, Vitodens 300	kom	2		

	Sa provjerom ispravnosti rada i nepropusnosti plina, te analizom dimnih plinova				
22.	Panel filter 592x592x98	kom	1		
23.	Panel filter 82x592x98	kom	1		
24.	Klimatizacijska/ventilacijska komora Redovni pregled ventilacijskog i klimatizacijskog sustava + zamjena filtera u ventilokomori Napomena (stavka 22,23 i 24) Redovni pregled ventilacijsko klimatizacijskog sustava vrši se 4 puta godišnje	kpl	4		
25.	Klimatizacijska/ventilacijska komora (radovi: isključivanje komore iz pogona i napajanja el. energijom; demontaža bočnog oplošja prema potrebi; zaštita elektromotora i svih senzora pvc folijom; kemijsko čišćenje ventilatora; kemijsko čišćenje regulacijskih žaluzina; kemijsko pranje vanjskih oplošja komore; kemijsko čišćenje grijača-hladnjaka; kemijsko čišćenje filterske sekcije; dezinfekcija; montaža demontiranih elemenata) Ventilator (radovi: isključivanje iz pogona i napajanja el. energijom; demontaža usisnih dijelova, mrežica i zaštitnih limova; kemijsko čišćenje ventilatora i demontiranih elemenata; dezinfekcija; montaža demontiranih elemenata) Izrada revizijskog otvora (radovi: izrada revizijskog otvora; izrada pokrovnog poklopca ; dezinfekcija. Ventilacijski kanali (radovi: demontaža zračnog kanala ili izrada revizijskog otvora prema potrebi; čišćenje ventilacijskih kanala; dezinfekcija; montaža demontiranih elemenata;	kpl	1		

	<p>zatvaranje i brtvljenje revizijskih otvora) Puštanje sustava u rad izdavanje uvjerenja/potvrde o pregledu i ispravnosti ventilacijskih kanala u cijenu navedenih radova uračunati su: materijal za čišćenje ; transport opreme i ljudi; te sav ostali potrošni materijal</p>				
	MUZEJ SELJAČKIH BUNA				
26.	Dolazak , servis plinskog bojlera Vaillant VU , sa analizom dimnih plinova, provjera ispravnosti rada i nepropusnosti plina sa svom popratnom dokumentacijom	kom	2		
27.	Dolazak , servis plinskog bojlera Buderus Logamax plus GB 112, sa analizom dimnih plinova, provjera ispravnosti rada i nepropusnosti plina sa svom popratnom dokumentacijom	kom	1		
28.	Dolazak , servis plinskih sobnih peći fasadnih i na dimnjak, provjera ispravnosti rada i nepropusnosti plina sa svom popratnom dokumentacijom. Napomena: Potreban dodatni materijal definirat će se naknadno po potrebi i dogovoru s naručiocem . Isti će se dodatno obračunati	kom	3		
29.	Servis, čišćenje i dezinfekcija klima uređaja sa svom popratnom dokumentacijom. Redovni godišnji servis uključuje: - pregled rada i ispravnosti klima uređaja - čišćenje i dezinfekcija unutarnje i vanjske jedinice - čišćenje i dezinfekcija filtera zraka - čišćenje i dezinfekcija odvoda kondenzata	kom	3		

30.	Servis, čišćenje i dezinfekcija stropnih ventilokonvektora sa svom popratnom dokumentacijom. Redovni godišnji servis uključuje: - pregled rada i ispravnosti klima uređaja - čišćenje i dezinfekcija unutarnje i vanjske jedinice - čišćenje i dezinfekcija filtera zraka - čišćenje i dezinfekcija odvoda kondenzata	kom	5		
	MUZEJ „STARO SELO“ KUMROVEC				
31.	Dolazak , servis plinskog bojlera Buderus Logamax Plus GB 12-25K, sa analizom dimnih plinova, provjera ispravnosti rada i nepropusnosti plina sa svom popratnom dokumentacijom	kom	1		
32.	Dolazak , servis plinskog bojlera Junkers ZWE 28-3 MFA, sa analizom dimnih plinova, provjera ispravnosti rada i nepropusnosti plina sa svom popratnom dokumentacijom	kom	1		
33.	Dolazak , servis plinskog bojlera Buderus Logamax Plus GB 072-24, s analizom dimnih plinova, provjera ispravnosti rada i nepropusnosti plina sa svom popratnom dokumentacijom	kom	1		
34.	Dolazak , servis plinskog bojlera Bosch ZWB 24-3 CE 23, sa analizom dimnih plinova, provjera ispravnosti rada i nepropusnosti plina sa svom popratnom dokumentacijom	kom	1		
35.	Dolazak , servis plinskih sobnih peći fasadnih i na dimnjak, provjera ispravnosti rada i nepropusnosti plina sa svom popratnom dokumentacijom	kom	6		
36.	Servis, čišćenje i dezinfekcija klima uređaja sa svom popratnom dokumentacijom.	kom	5		

	<p>Redovni godišnji servis uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pregled rada i ispravnosti klima uređaja - čišćenje i dezinfekcija unutarnje i vanjske jedinice - čišćenje i dezinfekcija filtera zraka - čišćenje i dezinfekcija odvoda kondenzata <p>Napomena: Eventualno potreban dodatni materijal definirat će se naknadno po potrebi i dogovoru s naručiocem . Isti će se dodatno obračunati</p>				
	Muzeji Hrvatskog zagorja				
37.	Dolazak na hitnu intervenciju montera (vodoinstalatera) popravak ili zamjena	kom	1		
38.	Utvrđivanje kvara montera (vodoinstalatera) popravak ili zamjena. Napomena (stavka 37 i 38) Potreban dodatni materijal i satnica definirat će se naknadno po potrebi i dogovoru s naručiocem . Isti će se dodatno obračunati	h	1		
39.	Dolazak na hitnu intervenciju servisera	kom	1		
40.	Utvrđivanje kvara servisera popravak ili zamjena Napomena (stavka 39 i 40) Potreban dodatni materijal i satnica definirat će se naknadno po potrebi i dogovoru s naručiocem . Isti će se dodatno obračunati	h	1		
			Ukupno		
			PDV-e		
			Sveukupno		

