

MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA
Gornja Stubica, Samci 64
MB: 00207349
OIB: 11298572202
Ur.broj: 01-118/16

OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE BR. 1
Nabava opreme za Studio galerije Antuna Augustinčića

Gornja Stubica, 19.02.2016.

Muzeji Hrvatskog zagorja, Samci 64, Gornja Stubica objavili su dana 08.02.2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave poziv za nadmetanje – Nabava opreme za Studio galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu, broj objave: 2016/S 002-0002404, Evid. broj nabave: NMV-01/16.

Sukladno članku 31. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 – Odluka Ustavnog suda) na temelju zaprimljenih upita gospodarskih subjekta naručitelj daje sljedeća objašnjenja kako slijedi:

REDNI BROJ	PITANJE	OBJAŠNJENJE
1.	<p>Poštovani,</p> <p>Vezano za dokumentaciju za nadmetanje u postupku javne nabave opreme za Studio Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu (ev. br. NMV-01/16) molim pojašnjenje glede nacrtu namještaja.</p> <p>U troškovniku se spominju nacrti namještaja 1-17, 23, 23a, 24, 29, 30, 33, 37, 51, 53, 53a kojih nema u nacrtima (shemama) namještaja.</p> <p>Također se u nacrtima namještaja spominje se grupa pomičnih panelnih pregrada s oznakom 54 koje nema u troškovniku.</p> <p>Molim i odgovor mogu li se pod stavkom 23 iz troškovnika (25 oznaka u nacrtima namještaja) nuditi klizni regali kod kojih se vodilice montiraju na pod, a ne u strop kao što je specificirano u troškovniku.</p> <p>Stranice regala su od punoga čeličnog lima površinski zaštićeni plastifikacijom u RAL 9002. Tračnice se polažu na gotovi pod s rampama za prijelaz preko tračnica. Po uzdužnoj ravnini montira se metalna mreža, a ne kao u troškovniku pet horizontalnih nosača od čeličnih cijevi.</p> <p>U privitku šaljem fotografiju takvog pokretnog regala.</p> <p>Lijepi pozdrav.</p>	<p>Dokumentaciju za nadmetanje čine troškovnik, nacrti unutarnjeg uređenja i sheme. Oznake namještaja koje ne prate odgovarajuće sheme odnose se na namještaj koji se nudi kao gotov proizvod ili se nudi izrada prema opisu u troškovniku. Shemama su pokrivena stavke složenog ugradbenog namještaja i opreme. Brojčane oznake se odnose na dispoziciju namještaja u nacrtima UNUTARNJE UREĐENJE - NAMJEŠTAJ.</p> <p>Grupa pomičnih panelnih pregrada s oznakom 54 opisana je u stavci 28 TROŠKOVNIKA 3 - NABAVA OPREME ZA RADIONICE.</p> <p>Opisani klizni regali ne mogu se nuditi umjesto onih opisanih u stavci 23 TROŠKOVNIKA 1 - NABAVA NAMJEŠTAJA I OPREME. Potrebno je ponuditi regale prema opisu i shemi radi specifičnih zahtjeva artefakata (veličina, težina) koji će se u njima čuvati.</p>
2.	<p>Poštovani,</p> <p>Vezano za dokumentaciju za nadmetanje u postupku javne nabave opreme za Studio Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu (ev. br. NMV-01/16) molim pojašnjenja vezano za stavku 23 (metalni klizni regali) troškovnika GRUPE 1 (nabava namještaja i opreme) kako bi mogli dati adekvatnu ponudu.</p> <p>Molio bih da specificirate predviđenu nosivost regala, na kakav pod se postavljaju, u kakav strop se montiraju vodilice te je li moguće unošenje regala u</p>	<p>Svaki pomični regal ima minimalnu nosivost od 2500 kg i stoji na tri grupe kotača koji mu omogućuju kretanje u samo jednom smjeru, a s gornje strane se pomiče po vodilicama - čeličnim C profilima duljine 10 m, učvršćenima u armiranobetonske grede (na jednom kraju i sredini raspona) te armiranobetonski zid (na drugom kraju). Svaka od četiri grupe pomičnih regala ima tri vodilice, što ukupno daje 12 vodilica koje se nude u sklopu regala. Tlocrtna dispozicija ovog sustava vidljiva</p>

	<p>komadu ili je predviđeno demontažno unošenje u objekt.</p> <p>Lijepi pozdrav.</p>	<p>je u nacrtima unutarnjeg uređenja - namještaj, tlocrt prizemlja i tlocrt kata.</p>
3.	<p>Poštovani,</p> <p>Vezano za dokumentaciju za nadmetanje u postupku javne nabave opreme za Studio Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu (ev. br. NMV-01/16) molim dodatna pojašnjenja vezano za stavke 27 i 28 (pomični pregradni paneli) troškovnika GRUPE 1 (nabava namještaja i opreme) kako bi mogli dati adekvatnu ponudu.</p> <p>Koja redukcija buke se traži?</p> <p>Da li je potrebno predvidjeti vrata u panelu?</p> <p>Da li se kotirana mjera 35 cm u shemama odnosi na mjeru od AB stropne ploče do visine pregradne stijene od 235 cm?</p> <p>Unaprijed hvala na odgovorima.</p>	<p>Vezano uz pomične pregradne panele opisane u stavkama 27 i 28 troškovnika 1 - nabava namještaja i opreme:</p> <p>Nema zahtjeva za redukcijom buke.</p> <p>Nisu predviđena vrata u panelima.</p> <p>U shemi kota ne iznosi 35 cm, radi se o dvije kote, jednoj od 5 i jednoj od 3 cm. Ukupni prostor od vrha panela do podgleda ab stropne ploče iznosi 8 cm (max. 9 cm). Od toga je 7 cm visina spuštenog stropa i bilo bi dobro da unutar njega stane vodilica.</p>